



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *Январь 2017*

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

**Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля**

**ООО "Технадзор77"**

*г. Москва*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

*Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018*

*Лист*

*1*

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект:</i>	<i>Отметка об исполнении</i>	<i>Примечания:</i>
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
14.10.2017	В помещении ванной над оконными проемами не установлена перемычка		Установить перемычку перед началом штукатурных работ. Маяки после штукатурки удалить.
22.01.2018	Оконные отливы выполнены с контруклонами		
25.01.2017	Выявлено промерзание двери и потолка (малый балкон)		

Инв. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
18.01.2018	Установка каркаса вентилируемых фасадов. Подготовка стяжки полов под устройство наливных полов.	Гришко
22.01.2018	Переделка вагонки мансардного этажа. Устройство вентилируемых фасадов.	Гришко
25.01.2018	Устройство вентилируемых фасадов. Подготовка стяжки под устройство наливных полов.	Гришко

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.

Вз

Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018

Лист

4

### Раздел 3. Фотоотчет :

Установка каркаса вентилируемых фасадов



Подготовка стяжки под устройство наливных полов.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018

Лист

т

5

Переделка вагонки мансардного этажа



Оконные отливы выполнены с конструкторами



3 выезда

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
январь 2018