



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Июль 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист

1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
04.07.2017	Замечания по отчету за июнь устранены.		
04.07.2017	Во избежания подтопления цокольного этажа, выполнить герметизацию гильз вводов инженерных сетей.		
21.07.2017	Посещения объекта технадзором с 11.07.2017 по 21.07.2017 были изначально согласованы с подрядчиком, однако подрядчика на объекте не было.		
26.07.2017		Замечания от 04.07.2017 устранены	

Индв. № Подп. Подп. и Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.07.2017	Проверка качества выполненных работ по вводам наружных сетей.	
11.07.2017	Работы на объекте не ведутся	
14.07.2017	Работы на объекте не ведутся	
18.07.2017	Работы на объекте не ведутся	#####
21.07.2017	Работы на объекте не ведутся	
26.07.2017	Заново выполнен ввод воздуховода, гильза водопровода герметизирована, смонтирован водопроводный счетчик. Засыпка пазух цоколя песком.	

Инв. № Д	Инв. № Д	Взам. инв №	Подп. и дата	Инв. № Подп.
----------	----------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июль 2017	Лист
						3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты освидетельствования скрытых работ.
2	Предоставить сертификаты на метизы

Подп. и д.

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист

4

### Раздел 3. Фотоотчет:

Проверка герметичности соединений, герметизации вводов



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист  
5



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Работы технадзора за период июль 2017 выполнены .  
Замечаний у заказчика нет.

Сумма к оплате за июль 2017 г. **(6 выездов)**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июль  
2017

Лист

6