



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Сентябрь 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

# Технадзор 77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

<i>Дата</i>	<i>Замечание/дефект</i>	<i>Отметка об устранении</i>	<i>Примечания</i>
29.06.2018	Не выполнена гидроизоляция основания забора.		Выполнить до обратной засыпки.
29.06.2018	Не установлена сетка сетка на холодный шов основания забора.		Установить с внутренней стороны забора.
14.08.2018	Отклонение стен 2-го этажа до 10 мм.		
27.08.2018	Выявлено отсутствие в проекте расчета несущей способности хребтовых балок.		Необходим перерасчет несущей способности кровли.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

# Технадзор 77

## Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
21.09.2018	Монтаж опалубки лестницы. Обработка плит утеплителя спецсоставами.	#####
24.09.2018	Приемка арматурного каркаса лестницы. Подготовка к кладке опорных столбов 2-го этажа.	#####

	Подп. и дата
	Инв. № аудл.
	Взам. инв №
	Подп. и дата
	Инв. № Подп.

*2 выезда*


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

# Технадзор 77

## Раздел 3. Фотоотчет.

Общий вид.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № акт/л.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

# Технадзор 77

Монтаж опалубки лестницы.




Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

# Технадзор 77

Обработка плит утеплителя спецсоставом.



Инд. № Падн.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № аудн.
Подп. и дата	
Инд. № Падн.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

Армирование лестницы.



Подп. и дата
Инв. № д/дл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

2 выезда

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в  
#####

Лист
7