



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: август - декабрь 2017

Заказчик:

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017

Лист
1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об исполнении	Примечания:
		Замечания за май-июнь устранены	
18.10.2017	Толщина защитного слоя теплых полов превышает предельно допустимую (100 мм). Не предусмотрены деформационные швы в стяжке.		

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет август-декабрь 2017

Лист
т
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
13.08.2017	Проверка выполненных работ по монтажу оконных блоков и монтажу каркаса перегородок.	#####
12.10.2017	Монтаж водосточной системы. Монтаж наличников на окна. Консультации с подрядчиком	#####
18.10.2017	Проверка качества укладки теплых полов перед заливкой. Консультации с подрядчиком	#####
21.12.2017	Приемка систем ЭОМ.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Множественные нарушения технологии производства работ
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подл.

Вз

Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017

Лист
т
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Контроль работ при монтаже перегородок



Контроль работ при монтаже окон



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017

Приемка систем ЭОМ



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017

Лист

6



4 выезда.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
август-декабрь 2017