



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Июль 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
04.07.2017	Отшлифовать поверхность плиты перекрытия 1-го этажа.		
14.07.2017	Выпуски арматуры очистить от наплывов бетона		
16.07.2017		Предыдущие замечания устранены	
27.07.2017	Проверка качества бетонирования ПМ-3 будет проведена 10-13.08.2017 после распалубивания.		

Инв. № Подп. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство ИЖД. Отчет июль 2017	Лист
						2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.07.2017	Выполнен демонтаж опалубки перекрытия 1-го этажа. Ведутся работы по установке опалубки покрытия.	
11.07.2017	Закончен монтаж опалубки плиты покрытия. Армирование плиты покрытия.	
14.07.2017	Армирование плиты покрытия (нижний пояс)	
16.07.2017	Окончание армирования плиты покрытия. Разрешается заливка бетона.	
27.07.2017	Проверка исполнительной документации по плите ПМ-3	

Взам. инв № Инв. № Д

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы
2	Предоставить сертификаты на материалы и изделия
3	

Подп. и д. / Инв. № дубл. / Взам. инв № / Подп. и дата / Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет:

Поверхность плиты перекрытия 1-го этажа



Монтаж опалубки плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

5

Армирование плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

6

Окончание армирования плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

7

Демонтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа.

Работы по осуществлению функций технического надзора за июль 2017 выполнены в полном объеме без замечаний.

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата