



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Октябрь 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
26.09.2018	Не согласовано с проектной организацией удлинение колонн сваркой.		
04.10.2018	Выявлены ошибки в объемах работ за сентябрь: количество колонн и смесителей в КС-2 указано неверно.	Устранено	
04.10.2018	Не оформлены акты на освидетельствование скрытых работ.	Устранено	
29.10.2018	В КС-2 №2 неверно указан объем плитки в с\у.	Устранено	Факт = 38 м2
29.10.2018	Выявлена неработающая кнопка слива.	Устранено	
29.10.2018	Выявлен брак замков на дверях в с\у.	Устранено	
29.10.2018	Не установлены наличники на 3-х дверных блоках в с\у.	Устранено	

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
03.10.2018	Устройство перегородок из ГКЛ. Шпатлевание перегородок. Выполнены работы по устройству кирпичных оснований душевых поддонов в с\у. Облицовка плиткой стен и полов в с\у.	#####
04.10.2018	Приемка работ по КС-2 за сентябрь.	#####
11.10.2018	Грунтовка металлоконструкций. Монтаж сантехприборов и дверных блоков в с\у. Шпатлевание перегородок из ГКЛ.	#####
16.10.2018	Выполнен монтаж дверных блоков в с\у №1. Демонтаж дверных блоков и настенной плитки в с\у №2.	#####
18.10.2018	Облицовка стен керамической плиткой в санузле №2.	#####
22.10.2018	Покраска потолков в с\у №1. Облицовка стен керамической плиткой в с\у №2. Установка анкер-болтов для крепления колонн к полу.	#####
26.10.2018	Работы не ведутся.	#####
29.10.2018	Приемка работ и проверка объемов по КС-2 №2.	#####
31.10.2018	Оформление КС-2 №2, приведение объемов к фактическим.	#####

9 выездов

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	
Инд. № инд.	
Подп. и дата	
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ремонт с перепланировкой нежилого помещения, октябрь 2018	Лист
						3

Раздел 3. Фотоотчет.

Шпатлевание перегородок.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Технадзор 77

Усиление профиля для установки двери.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Технадзор 77

Светопрозрачная конструкция в санузле.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Технадзор 77

Грунтовка металлоконструкций.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Лист
7

Технадзор 77

Установка сантехприборов в санузлах.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Установка сантехприборов в санузлах.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Технадзор 77

Подготовка основания для монтажа плитки в санузле №2.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Лист
10

Технадзор 77

Облицовка плиткой санузла №2.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф №	Инф. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Установка анкер-болтов.



9 выездов

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ремонт с перепланировкой нежилого помещения,
октябрь 2018

Лист
12