



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Январь 2019
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					1

Строительство ##### январь 2019

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
14.01.2019	Выполнены земляные работы. Устройство песчаной подготовки под основание фундамента.	#####
17.01.2019	Устройство подбетонки основания фундамента. Прогрев бетона ведется.	#####
21.01.2019	Демонтаж опалубки подбетонки основания фундамента.	#####
23.01.2019	Поверхность подбетонки подготовлена для гидроизолирования. Устройство обмазочной гидроизоляции подошвы фундамента.	#####
25.01.2019	Устройство гидроизоляции подошвы фундамента. (обмазочная и слой гидроизола).	#####
28.01.2019	Уборка снега. Раскладка нижней армирующей сетки подошвы фундамента. Подписание АОСР на песчаную подготовку, подбетонку.	#####
30.01.2019	Армирование подошвы фундамента.	#####

7 выездов

Инд. № Подп.	Инд. № докум.	Взам. инв №	Инд. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
3

Технадзор 77

Раздел 3. Фотоотчет.

Устройство песочного основания фундамента, 14.01.2019.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № Подп.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
4

Технадзор 77

Поверхность не очищена от снега, 14.01.2019.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
5

Технадзор 77

Подготовка подбетонки к гидроизоляции, 23.01.2019.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
6

Технадзор 77

Обмазочная гидроизоляция подбетонки, 23.01.2019.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
7

Технадзор 77

Раскладка нижней армирующей сетки подошвы фундамента, 28.01.2019.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Технадзор 77

Армирование подошвы фундамента, 30.01.2019.



7 выездов

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### январь 2019

Лист
9