



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *Ноябрь 2017*

**Заказчик:** #####

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

**Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля** *ООО "Технадзор77"*

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017**

Лист
т
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

<b>Дата</b>	<b>Замечание/дефект:</b>	<b>Отметка об исправлении</b>	<b>Примечания:</b>
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
14.10.2017	В помещении ванной над оконными проемами не установлена перемычка		Установить перемычку перед началом штукатурных работ. Маяки после штукатурки удалить.
30.11.2017			Заложить проем в фундаменте. Очистить техническое подполье от мусора. Разровнять и уплотнить грунт.
			Очистить стены, выполнить санитарную простую покраску известковым раствором. установить вентиляционные

Инв. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
 ноябрь 2017

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
02.11.2017	Подготовительные работы под чистовую отделку, штукатурные работы.	#####
10.11.2017	Утепление фасадов.	#####м
25.11.2017	Монтаж обрешетки на фасады под сайдинг.	#####
28.11.2017	Монтаж обрешетки на фасады под сайдинг.	#####
30.11.2017	Обследование технического подполья дома с выдачей рекомендаций.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подл.

Вз

Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Лист  
т  
4

### Раздел 3. Фотоотчет :

Подготовка под чистовую отделку



Штукатурные работы.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Лист

5



Утепление фасадов



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Лист

т

6



*Монтаж обрешетки*



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Монтаж обрешетки



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017



Обследование технического состояния подполья



5 выездов

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017