



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп. Подп. и дата  
Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата  
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Лист  
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
07.04.17.	Просадка тротуарной плитки по участкам. Трещины на фасадах. Трещины на керамической плитке входных групп (Парковая 1.,2.,3., Лесная,2)		
19.04.17.	Выявлены протечки кровли, нарушение целостности гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции.		
	Выявлены нарушения при монтаже фальцевой кровли, деформации вентиляционных выходов на кровлю.		
28.04.17.	Выявлены контруклоны на плитке. Перепады до 4 мм на стыках плитки.		
	Замечания в соответствии с отчетом (Ноябрь 2016 г.) не устранены		
02.05.2017	Очистить поверхности лавок, качелей от бетона. Отсутствие уклона плиточного покрытия, провалы в плоскости уложенной плитки	Устранены замечания от 07.04. по Парковой,4	
04.05.2017	Предоставить акты освидетельствования скрытых работ. Парковая 3 - контруклон на отмостке.		
11.05.2017	Песчаное основание тротуарных дорожек выполнено не в соответствии с тз - 5-15 см		
31.05.2017	Очистить от грязи и раствора пиломатериалы на забор. Отсутствует песчаное основание под трубами и колодцами водопровода.		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Лист

2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
02.05.2017	Благоустройство детской площадки и зоопарка. Герметизация примыканий панелей стен. Монтаж тротуарной плитки (Парковая 3,4)	
04.05.2017	Устройство фундаментов под дом (Парковая,5). Монтаж тротуарной плитки (Парковая,3). Благоустройство парковой зоны и зоопарка	
11.05.2017	Устройство тротуарных дорожек в парковой зоне. Парковая,4 - монтаж тротуарной плитки на отмостку. Благоустройство детской площадки	
15.05.2017	Устранение замечаний по Парковой 1,2,3,4. Устройство дорожек в парковой зоне.	
18.05.2017	Устранение замечаний по Парковой 1,2,3,4. Устройство котлована под дом Парковая,5.	#####
22.05.2017	Устранение замечаний по Парковой 1,2,3,4. Лесной,2. Благоустройство зоны зоопарка. Укладка тротуарной плитки	
26.05.2017	Монтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки	
31.05.2017	Устройство водопровода на участке. Благоустройство территории зоопарка.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Лист

3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Просадка тротуарной плитки
2	Трещины на фасадах, трещины на керамической плитке входных групп
3	Нарушения при монтаже фальцевой кровли
4	Деформации вентиляционных выходов на кровлю
5	Трубы и колодцы водопровода уложены без устройства песчаной подушки

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить паспорта и сертификаты на материалы и оборудование.
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

### Раздел 3. Фотоотчет:

Благоустройство детской площадки и зоопарка



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Лист

5



Укладка тротуарной плитки



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017


Лист

6

Парковая, 5. Устройство фундаментов.



Устройство котлована Парковая,5



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Лист
7

Нарушения при устройстве песчаного основания тротуарных дорожек



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017



Устройство водопровода




Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017

Монтаж труб и колодцев водопровода выполнены без устройства песчаной подушки



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ##### Отчет май  
2017