



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Август 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, ##### август 2018	Лист
						1

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
19.03.2018	Выявлено промерзание правого окна эркера (подоконник), кухня: углы примыкания подоконника.		
07.05.2018	Повреждение коробки входных дверей.		
07.06.2018	Верхний слой бетона отмостки размыт. На поверхности неровности до 15 мм.		
19.06.2018	Глубина швов после затирки до 2 мм.		
29.06.2018	Перепад плитки в с \ у до 15 мм.		
10.07.2018	Выявлено применение песка вместо ПЦС при монтаже тротуарной плитки на въезде в гараж.		
10.07.2018	Выявлено отклонение поверхности въезда в гараж от плоскости до 10 мм.		
18.07.2018	Выявлены неровные швы при укладке тротуарной плитки вокруг эркера.		
06.08.2018	Выявлено неравное примыкание стояночной плитки к отмостке.		
14.08.2018	Не выполнено песчаное основание забора.	Устранено 17.08.2018	
14.08.2018	Основание забора не проложено пленкой.	Устранено 17.08.2018	
14.08.2018	Отсутствует поперечное армирование ростверка.	Устранено 17.08.2018	
14.08.2018	Опалубка ростверка не затянута пленкой.	Устранено 17.08.2018	
17.08.2018	Царапины на основании под покраску.		
17.08.2018	Вкрапления мусора на окрашенных поверхностях.		
20.08.2018	Вкрапления пыли на окрашенных поверхностях.		
30.08.2018	Не устранены дефекты окраски.		

Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
02.08.2018	Повторный монтаж плитки в с\у 2-го этажа. Окраска потолков кухни 1-го этажа.	#####
06.08.2018	Окраска стен и потолков 1-го этажа. Монтаж трапа в с\у 1-го этажа.	#####
14.08.2018	Устройство забора. Монтаж плитки в с\у 1-го этажа. Окраска стен и потолков.	#####
17.08.2018	Окраска внутренних стен. Монтаж опалубки и армирование ростверка забора.	#####
20.08.2018	Монтаж опалубки на ростверк забора. Окраска внутренних стен.	#####
23.08.2018	Окраска внутренних стен и потолков.	#####
27.08.2018	Окраска внутренних стен и потолков.	#####
30.08.2018	Демонтаж опалубки ростверка. Монтаж камня на подпорную стену. Проверка работ по окраске.	#####

в выездов

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № выдл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Раздел 3. Фотоотчет.

Повторный монтаж плитки в с\у 2-го этажа.




Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Неровное примыкание плитки парковки.




Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Окраска стен и потолков 1-го этажа



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Плитка в с\у 1-го этажа.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Нет поперечного армирования, пленки, песчаного основания.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Дефекты окрашенной поверхности.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Окраска внутренних стен и потолков.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018

Технадзор 77

Растверк забора



8 выездов

Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ##### август 2018