



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Апрель 2018

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
29.01.2018	На ЛКП установленных дверей выявлены следы раствора от наливного пола.		
19.03.2018	Выявлено промерзание правого окна эркера (подоконник), кухня углы примыкания подоконника.		
29.03.2018	Плитка уложена на основание с неполным заполнением клеем.		
22.04.2018	Выявлено отклеивание плитки в с/у тренажерного зала		
22.04.2018	Выявлено отклонение от вертикали поверхности стен в кабинете, спортзале, кухне.	Устранено 25.04.2018	

№ Подп. Подп. и дата
Взам. инв № Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
05.04.2018	Замена утеплителя на фасаде эркера. Утепление полов. Укладка плитки на полы.	#####
09.04.2018	Укладка плитки на полы в с/у. Замена утеплителя на фасаде эркера.	#####
13.04.2018	Укладка плитки на полы 1-го этажа. Отделка стен лестничной улетки. Стяжка полов в коридоре.	#####
16.04.2018	Шлифовка стен тренажерного зала. Укладка полов из ламината в спальне.	#####
19.04.2018	Бетонирование полов веранды. Выравнивание стен тренажерного зала. Укладка плитки на полы с/у.	#####
22.04.2018	Шпаклевка стен кабинета.	#####
25.04.2018	Установка дверей в тамбур. Подготовка стен кабинета под окраску. Уборка мусора, очистка отмостки.	#####
		#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет

апрель 2018

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет апрель 2018	Лист
						4

Раздел 3. Фотоотчет :

Ремонт фасадов





Укладка плитки на полы 1-го этажа.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лис т
5

Проверка качества выполненных работ





Отделка стен лестничной клетки



Изн. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист	6
т	

Устройство полов из ламината





От клевание плит ки ст ен в с/у



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист	7
т	

Уборка мусора





Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

7 выездов в апреле.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист
8